

**Al Responsabile**  
**INFRA**  
**Ing. Marco Galisai**

**Oggetto: Relazione tecnica relativa ai guasti dovuti agli sbalzi di corrente Poliambulatorio Jerzu**

Recentemente un violento temporale ha provocato diversi sbalzi e sovratensioni elettriche in tutta la zona del Poliambulatorio di Jerzu. Tali tensioni sono andate a sovra caricare i cavi di collegamento del centralino primario ubicato nel Poliambulatorio andando a danneggiare irrimediabilmente le schede BCA degli interni e isolando telefonicamente le sedi.

Vista l'urgenza di ripristinare il servizio, in quanto nel Poliambulatorio tra i vari servizi è dislocato anche quello di Igiene pubblica preposto all'emergenza Covid, si è deciso di contattare la ditta T.S. ELETTRONICA di Tegas Salvatore, attuale manutentore della centrale telefonica, al fine di richiedere un preventivo di riparazione urgente.

La ditta T.S. Elettronica constatato il guasto ha sostituito in emergenza le schede rovinate del centralino con delle proprie, permettendo così il ripristino momentaneo della centrale.

Resta di fatto urgente la sostituzione dello stesso come da relazione tecnica e relativo preventivo della ditta T.S. Elettronica.

Per quanto di competenza, si esprime parere tecnico economico favorevole ritenendo le offerte serie e sostenibili. In particolare:

- le caratteristiche tecniche del centralino offerto sono da considerarsi idonee alle esigenze della Assl di Lanusei;
- per la parte economica si ritiene congruo l'importo proposto.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, e si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.