

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1381 DEL 27/04/2022

Proposta n.1538 del 26/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Intervento urgente e improcrastinabile su commutatore rete/gruppo presso la cabina di bassa tensione del POUAO Giovanni Paolo II Olbia. CIG ZEF3623562

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Michela Mulas	
Il Direttore Area Tecnica Sassari Olbia	Ing. Paolo Tauro	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute - ARES

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Paolo Tauro

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” – NP/2022/87 del 14/01/2002;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 232 del 13.02.2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area Tecnica

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 47 del 30.03.2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ARES Azienda Regionale della salute – proroga” di prorogare e confermare dal 1° aprile, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 giugno 2022 e comunque non oltre il tempo necessario all'adozione dell'Atto Aziendale, l'organizzazione prevista dalla Deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l'articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO CHE il 19 Aprile 2022 Enel Distribuzione al fine di provvedere alla riparazione di un guasto sulla linea di media tensione ha eseguito un sezionamento delle linee disalimentando la cabina di media tensione del POUAO Giovanni Paolo II; ciò ha comportato un disservizio imprevedibile lungo la rete elettrica a servizio dell'immobile;

CONSIDERATO CHE

- stante l'urgenza ed eccezionalità dell'evento, per il ripristino del guasto si è provveduto nell'immediato a contattare la Ditta Arghittu snc - Sassari, la quale attraverso indicazioni tecniche ha impartito alla ditta presidiante le manovre da effettuare per la commutazione dell'impianto, consentendo il ripristino dell'erogazione di energia elettrica all'interno del Presidio;
- successivamente la Ditta Arghittu dietro richiesta dell'Area Tecnica, si è recata sul posto per effettuare una diagnosi generale dell'impianto, evidenziando l'opportunità di dover eseguire un intervento di manutenzione urgente ed improcrastinabile;

DATO ATTO che la Ditta Arghittu ha eseguito l'intervento tecnico le cui attività sono meglio dettagliate nel consuntivo di spesa dell'importo di € 2.090,00 oltre IVA al 22%, agli atti dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come modificato dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie (stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate secondo le seguenti modalità: *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro*;

STABILITO CHE il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della stessa esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

DATO ATTO che occorre quindi procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto e che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Michela Mulas;

ACQUISITO il codice identificativo gara: ZEF3623562;

VISTO il D.Lgs. n°50/2016 e la L.R. 8/2018;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- **di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, l'intervento urgente e improcrastinabile su commutatore rete/gruppo presso la cabina di bassa tensione del POUAO Giovanni Paolo II Olbia, alla Ditta Arghittu s.n.c. di Angelo e Salvatore Arghittu & C. Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 32 - 07100 Sassari, per un importo di € 2.090,00 oltre Iva al 22%, quindi per un totale complessivo pari ad € 2.549,80;

- **di imputare** la spesa complessiva del presente provvedimento pari ad € 2.549,80 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
DATSO	1	A507010104	manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	€ 2.549,80

- **di dare atto** che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: ZEF3623562;

- **di nominare** il Geom. Michela Mulas quale RUP;

- **di demandare** fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;

- **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – Ares dal 27 /04/2022 al 12/ 05/ 2022

Il Direttore responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato)
