

**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016**

Il giorno 05/04/2022, su segnalazione telefonica del Direttore dei Lavori di sistemazione delle Aree esterne del P.O. di San Gavino Monreale Ing. Francesca Casula, a seguito della foratura della tubazione di alimentazione idrica del presidio, accaduto durante le operazioni di foratura per l'inserimento delle resine consolidanti nelle fondazioni della Cabina MT/BT ,

il sottoscritto Geom. Giuseppe Botta, in qualità di RUP dell'intervento dei Lavori di sistemazione delle Aree esterne del P.O. di San Gavino Monreale ,

si è recato in sopralluogo presso il presidio ospedaliero di San Gavino Monreale, accertando quanto segue:

- che a seguito dell'evento con il quale si procedeva ai lavori di foratura sul bordo delle murature esterne della Cabina, per le successive iniezioni di resina, nello spigolo del fabbricato che fiancheggia la vasca del gasolio di alimentazione del gruppo elettrogeno, pochi minuti dopo aver iniziato la foratura a circa 80 cm dal piano di calpestio, l'operatore sospende la lavorazione in quanto ha ravvisato la presenza di acqua che fuoriusciva dal foro, subito dopo l'estrazione della punta metallica ci si accorge che durante la foratura è stata intercettata una tubazione della quale non si era a conoscenza.
- che detta tubazione risulta essere l'alimentazione principale dell'acqua potabile del Presidio, dal punto di allaccio sulla via Roma con la condotta urbana di alimentazione, si provvedeva a coinvolgere telefonicamente la Società Abbanoa per un immediato intervento di chiusura dell'alimentazione al fine di arginare la fuoriuscita dal punto di rottura e valutarne la risolvibilità .
- che tale interruzione di alimentazione da parte del gestore della rete idrica Abbanoa avrebbe comportato la mancata erogazione all'interno del presidio, che allo stato attuale risulta privo di serbatoi di riserva idrico-potabile è stato individuato, dopo diverse ricerche telefoniche, un operatore economico Pirisinu Luca di Pula in grado di poter portare in loco un'autocisterna di acqua potabile da immettere con apposita pompa a pressione nella rete interna del presidio, allacciandosi sulle tubazioni presenti nel locale centrale idrica ed evitando così di lasciare la struttura ospedaliera senza alimentazioni idrica;
- che sono inoltre stati allertati dal sottoscritto RUP i Vigili del Fuoco della Stazione di Sanluri, al fine di poter dare assistenza in caso di necessità su tale collegamento idrico provvisorio, per il ripristino delle condizioni di normalità, prontamente la squadra di Sanluri si è recata sul posto ed ha dato giusta assistenza alle operazioni di collegamento dell'alimentazione idrica in emergenza dall'autocisterna dell'O.E. Pirisinu di Pula che nel frattempo era arrivata al presidio.
- che, pertanto, è necessario intervenire immediatamente alla creazione di un bypass sulla condotta idrico-potabile, accidentalmente forata, tale da intercettare la stessa a monte della Cabina MT/BT fino alle immediate vicinanze della centrale idrica del presidio, a tal proposito si è dato indicazione alla ditta Cancellu di provvedere nell'immediato all'esecuzione degli scavi, ed al la ditta Carbotermo di organizzare la realizzazione del by-pass ;

- che l'intervento può essere eseguito dalla ditta appaltatrice delle manutenzioni del Presidio Carbotermo SpA, con l'ausilio della Ditta appaltatrice dei Lavori di sistemazione delle Aree esterne del P.O. di San Gavino Monreale, sotto la supervisione del sottoscritto RUP e dell'Ing. Ing. Francesca Casula;

**CONSIDERATO:**

- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di non poter garantire l'alimentazione idrico-potabile alla struttura ospedaliera;
- che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di realizzazione del by-pass sulla condotta principale di alimentazione idrico-potabile ;
- che è inoltre necessario garantire l'erogazione dell'alimentazione idrica mediante autobotte per il tempo necessario al ripristino della normale alimentazione;

Valutato che la realizzazione delle lavorazioni deve avvenire nell'immediato ed in emergenza e pertanto le stesse non sono immediatamente stimabili, ma che sarà redatta idonea relazione con la valutazione delle stesse a consuntivo.

**Tutto** quanto sopra considerato, il sottoscritto

**DICHIARA:**

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

San Gavino Monreale Lì 05/04/2022

Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Giuseppe Botta