



SIMBOLO	DEFINIZIONE
O <sub>2</sub>	UNITA' TERMINALE IN FONDELLO (OSSIGENO)
O <sub>2</sub>	UNITA' TERMINALE IN FONDELLO (OSSIGENO 60 l/h)
N <sub>2</sub> O	UNITA' TERMINALE IN FONDELLO (PROTOSSIDO DI AZOTO)
V	UNITA' TERMINALE IN FONDELLO (VUOTO)
Eg	UNITA' TERMINALE IN FONDELLO (EVACUAZIONE GAS)
A4	UNITA' TERMINALE IN FONDELLO (ARIA MEDICALE 4 bar)
C <sub>2</sub>	UNITA' TERMINALE IN FONDELLO (ANIDRIDE CARBONICA)
O <sub>2</sub>	UNITA' TERMINALE IN UTENZA PENSILE (OSSIGENO)
N <sub>2</sub> O	UNITA' TERMINALE IN UTENZA PENSILE (PROTOSSIDO DI AZOTO)
V	UNITA' TERMINALE IN UTENZA PENSILE (VUOTO)
Eg	UNITA' TERMINALE IN UTENZA PENSILE (EVACUAZIONE GAS)
A4	UNITA' TERMINALE IN UTENZA PENSILE (ARIA MEDICALE 4 bar)
A8	UNITA' TERMINALE IN UTENZA PENSILE (ARIA MEDICALE 8 bar)
C <sub>2</sub>	UNITA' TERMINALE IN UTENZA PENSILE (ANIDRIDE CARBONICA)
—	DORSALE BASSA PRESSIONE
- - -	LINEE GINECOLOGIA
- - -	LINEE OSTETRICA
	VALVOLE DI intercETTAZIONE VVF
	QUADRO DI RIDUZIONE DI 2°STADIO DOPPIO
	VALVOLE D'AREA E PRESSOSTATI

LEGENDA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ATS Sardegna  
ASSL Sanluri

Interventi finanziati con le **DGR 7/51** del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), **DGR 22/21** del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e **DGR 48/19** del 29/11/2019 (rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro intervento denominato NP32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale" pari a € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"  
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI L92005870909202000015

PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICA E GINECOLOGIA DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE



COMMITTENTE



ATS SARDEGNA  
COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Massimo Terruzzi  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Attilio Murru  
DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giorgio Carboni  
ASSL SANLURI  
COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Alessandro Baccoli  
DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Taurio  
DIRETTORE AREA TECNICA OCS  
Ing. Marcello Serra  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Adriano Cadeddu

PROGETTISTA:

dott. ing. Paolo Serra  
via della Pineta 148 09126 Cagliari  
mob. +390335325065  
e-mail info@paoloserra.biz



ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA CAGLIARI  
N. 3155 Dott. Ing. PAOLO SERRA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

dott. ing. Paolo Serra  
via della Pineta 148 09126 Cagliari  
mob. +390335325065  
e-mail info@paoloserra.biz

PROGETTO ESECUTIVO

COLLABORATORI:

dott. ing. Manuela Mattana  
via della Pineta 148 09126 Cagliari

OGGETTO:

SCHEMA TOPOGRAFICO  
IMPIANTO GAS MEDICINALI

ELABORATO

3.GM01

REVISIONI

SCALA

1: 100

CATEGORIA

IMPIANTI MECCANICI

FASE

ESECUTIVO

DATA

27/12/2021