

Procedura aperta, per l'affidamento tramite Accordo Quadro, della fornitura di arredi sanitari destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.

CHIARIMENTO N.4

DOMANDA: In merito alla procedura di gara in oggetto, si vengono a chiedere i seguenti chiarimenti di carattere tecnico:

1) Alla luce della modalità di gara che prevede un accordo quadro multi-fornitore mirato al principio della massima partecipazione, si chiede di confermare che, per quanto concerne le caratteristiche di minima, le Aziende potranno presentare prodotti analoghi sotto il profilo tecnico funzionale avvalendosi del principio di equivalenza. La richiesta è motivata in particolare dal fatto che in alcuni prodotti l'indicazione del tipo di materiale richiesto per le parti strutturali e/o di finitura può, in alcuni casi e prodotti, limitare la partecipazione a poche Aziende o addirittura ad una solamente. Si chiede quindi che, oltre al principio di equivalenza funzionale, venga chiaramente espressa la possibilità di usare materiali strutturali e/o estetici alternativi a quelli richiesti.

2) In particolare, per quanto concerne le caratteristiche tecniche del “Carrello Terapia e Medicazione”, “Carrello per Cartelle Sospese” e “Carrello Emergenza 5 Cassetti”, presenti nel lotto 3, si chiede che siano accettate soluzioni diverse dalla monoscocca in materiale plastico, che identifica con precisione un unico operatore economico andando a ledere il principio della massima partecipazione. Infatti la quasi totalità dei produttori di carrelli adotta la costruzione della struttura del carrello in lamiera di acciaio, di adeguato spessore, piegata ed i cassetti sempre in lamiera piegata con il frontale e la maniglia in plastica o comunque in materiali specifici per i fini funzionali; questa tipologia costruttiva ottimizza le necessità funzionali e strutturali del prodotto impiegando il materiale più adatto allo scopo garantendo robustezza, sanificabilità e durata nel tempo e sono questi i motivi per cui una costruzione metallica è adottata da quasi tutti i costruttori.

3) Nel lotto 1, in riferimento agli armadi degenza e all'armadio alto a due ante, si chiede che possano essere valutate anche ante in truciolare nobilitato o bilaminato di adeguato spessore invece che in “MDF rivestito con materiale plastico” e “in materiale plastico spessore 20 mm.”. Tale richiesta è anche motivata da fattori tecnici ben precisi: l'MDF è infatti un materiale che ha un peso specifico ben superiore al truciolare e quindi le ante così costruite, con il loro peso, possono usurare in maniera anomala le cerniere compromettendone quindi la durata del manufatto nel tempo.

4) Nel lotto 2, in riferimento ad “Armadio Portafarmaci su Ruote”, Armadio Ante Scorrevoli” e “Colonna Porta Borse 8 Posti”, si chiede che la costruzione sia in bilaminato o nobilitato bilaminato, oltre a richiedere per l'elemento porta borse i frontali in “materiale plastico stampato in unico blocco”. Anche in questo caso si chiede la possibilità di offrire materiali alternativi per la costruzione della scocca e per i frontali. Nel caso infatti dell'armadio portafarmaci su ruote una costruzione con la scocca in bilaminato, così come richiesto, comporterebbe sicuramente una precoce usura del prodotto perché le giunzioni degli elementi costituenti la scocca tendono nel tempo ad allentarsi essendo sollecitati dal movimento. Queta tipologia costruttiva si usa normalmente negli elementi statici, ma negli elementi mobili (su ruote) l'esperienza ne ha verificato l'inefficienza. Per quel che riguarda i frontali della colonna porta borse i frontali stampati

in plastica tendono ad individuare un unico fabbricante, impedendo così la più ampia partecipazione. Per quanto detto finora e anche in questo caso sarebbe preferibile la costruzione della scocca dei contenitori in lamiera di acciaio piegata e saldata più adatta a garantire la dovuta rigidità ad un prodotto che sarà destinato a subire numerose sollecitazioni dovute allo spostamento su ruote. Per garantire la dovuta stabilità è inoltre opportuno che la chiusura della struttura sia effettuata a mezzo di una serranda verticale o con porte in materiale non eccessivamente pesante (ad esempio truciolare nobilitato o lamiera tamburata); in entrambi i casi e per garantire ulteriormente la stabilità del manufatto è opportuno che il basamento a cui sono fissate le ruote sia sporgente rispetto alla proiezione sul pavimento del contenitore.

5) A carattere generale si chiede quindi che venga quindi valutata la qualità e la funzionalità specifica del prodotto al di là della precisa indicazione dei materiali da usare che possono rivelarsi non necessariamente essenziali ai fini del risultato finale del prodotto che dovrebbe invece rivelarsi adeguato alla funzione e duraturo nel tempo.

In attesa di un Vs. positivo riscontro a quanto in oggetto, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA: In relazione a questi quesiti, si precisa che le caratteristiche tecniche degli arredi hanno valore indicativo e non prescrittivo assoluto, laddove l'alternativa proposta dalla Ditta sia effettivamente fungibile con il prodotto descritto e la funzionalità complessiva non diminuisca, così come la sicurezza d'uso.

L'aggiudicazione a mezzo di accordo quadro consente pertanto l'offerta di prodotti non identici.

Il RUP
Maria Lucia Dessena