

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI, CRIOGENICI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL RISK DEI RELATIVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E STOCCAGGIO SUDDIVISA IN TRE LOTTI: ASL CAGLIARI, ASL SULCIS E AOU SASSARI

Protocollo gara: 27EM

02- CHIARIMENTI DEL 15/07/2025

**Quesiti n. 2**

*Si sottopone alla vostra attenzione le seguenti richieste.*

- 1) *Con riferimento al sub criterio A2 "Contenitori mobili" di cui alle tabelle dell'articolo 20.1 del disciplinare di gara "criteri di valutazione dell'offerta tecnica" si richiede di confermare che l'ultimo capoverso "inoltre, saranno oggetto di valutazione la manovrabilità, le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza in dotazione, la rilevazione del livello di autonomia residua e la semplicità d'uso." è da intendersi riferito SOLO ai contenitori mobili portatili di piccola capacità di ossigeno dotati di valvola riduttrice flussometrica di cui all'Art.4.2 come si ritiene plausibile in virtù delle caratteristiche di cui si richiede di disquisire*
- 2) *Con riferimento al sub criterio B1 denominato "Servizi di logistica e distribuzione BOMBOLE" si richiede di confermare che all'interno di tale sub criterio si desidera che si "descriva [anche] dettagliatamente la modalità di rifornimento dei SERBATOI CRIOGENICI, garantendo in ogni caso la continuità di erogazione e il quantitativo minimo necessario al funzionamento degli stessi" come indicato nella cella in cima a pag.45.*
- 3) *Con riferimento al criterio di valutazione C1, afferente all'art.6 del CSA, si richiede di confermare che i "controlli qualitativi dei gas e miscele AIC, gas FU e gas DM" sono riferiti al solo Ossigeno AIC, Protossido di azoto AIC ed Aria erogati alle prese dai rispettivi impianti centralizzati di distribuzione, non essendo apparentemente presenti né impianti centralizzati di "gas [di qualità] FU" né di "gas DM".*
- 4) *Con riferimento all'articolo 4.5 del CSA "Gas e Miscele DM" si richiede di confermare che le miscele spirometriche devono intendersi come miscele certificate in quanto dal 26/05/2024 non possono essere più preparate e commercializzate come dispositivo medico*
- 5) *All'articolo 9 del CSA "Proposte migliorative" si richiede "adeguata documentazione che illustri le soluzioni migliorative adottate rispetto a quanto richiesto dal presente capitolo tecnico" e si direbbe che tale richiesta copra indistintamente tutti i criteri di valutazione.*

*Si richiede di chiarire*

- a. *cosa si intenda per "l'adeguata documentazione" se NON sono ammessi allegati di sorta*

- b. dove tali documenti, quand'anche ammessi, andrebbero postati sul portale di ARES, non essendo al momento previsto alcunchè dalla seconda tabella dell'Art.15.1 del DT "Regole per la presentazione dell'offerta" poichè nessun punto di essi parla di migliorie
- 6) Con riferimento all'articolo 18 del DT "Offerta tecnica" che al terzo capoverso cita "ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'articolo 10, il concorrente allega l'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad Illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale" si richiede di chiarire dove tale documento debba essere inserito, posto che non compare in nessun punto della seconda tabella numerata con i punti da 1 a 9 di cui all'articolo 15.1 del DT "Regole della presentazione dell'offerta tecnica"
- 7) Con riferimento all'articolo 18 del DT "Offerta tecnica" che al quinto capoverso cita "il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti e tecnici commerciali" si richiede di chiarire dove tale documento debba essere inserito posto che, nella seconda tabella dell'articolo 15.1 "Regole per la presentazione dell'offerta" tale documento non è citato nei numeri da 1 a 9
- 8) Con riferimento all'Art.6.1 "Controlli di qualità di gas medicinali..." si richiede di poter disporre delle quantità di analisi per ciascun Lotto differenziate per tipologia di gas erogato e se le quantità indicate nell'elenco puntato di pag.27 del CSA, la dicitura "Lotto █: █ analisi semestrale deve intendersi come
- ... analisi complessive da eseguirsi in █ sessioni █ da circa █ prese ciascuna
  - ... analisi per ciascuna sessione █
- 9) per tutte le ragioni sinora indicate, allo scopo di redigere un progetto all'altezza del livello qualitativo che si richiede a questa gara, si richiede a codesta amministrazione di voler rivedere il limite di pagine imposto alla Relazione Tecnica punto 1 dell'Art.15.1 del Disciplinare di Gara portandolo a 100 dalle attuali 80.

**Risposte:**

In riferimento alle richieste di chiarimento pervenute si comunica quanto segue.

- 1) Con riferimento al sub criterio A2 "Contenitori mobili" di cui alle tabelle dell'articolo 20.1 del disciplinare di gara "criteri di valutazione dell'offerta tecnica" dove all'ultimo capoverso si scrive "inoltre, saranno oggetto di valutazione la manovrabilità, le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza in dotazione, la rilevazione del livello di autonomia residua e la semplicità d'uso." è da intendersi riferito a TUTTI i contenitori mobili per quanto attiene alla manovrabilità, la rilevazione del livello di autonomia residua e la semplicità d'uso. Relativamente ai contenitori di piccola capacità di ossigeno dotati di valvola riduttrice flussometrica, di cui all'Art.4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, la valutazione sarà estesa anche alle caratteristiche dei dispositivi di sicurezza in dotazione.
- 2) Con riferimento al sub criterio B1 denominato "Servizi di logistica e distribuzione BOMBOLE" si conferma che all'interno di tale sub criterio si desidera che si descriva dettagliatamente ANCHE la modalità di rifornimento dei SERBATOI CRIOGENICI, garantendo in ogni caso la continuità di erogazione e il quantitativo minimo necessario al funzionamento degli stessi.
- 3) Con riferimento al criterio di valutazione C1, afferente all'art.6 del CSA, si conferma che i "controlli qualitativi dei gas e miscele AIC, gas FU e gas DM" sono riferiti al solo Ossigeno AIC, Protossido di azoto AIC ed Aria erogati alle prese dai rispettivi impianti centralizzati di distribuzione".
- 4) Con riferimento all'articolo 4.5 del CSA "Gas e Miscele DM" si conferma che le miscele spirometriche devono intendersi come miscele certificate.
- 5) Per mero errore materiale, il secondo capoverso dell'Art. 9 del CSA "La Ditta Candidata, in sede di offerta tecnica, fornirà adeguata documentazione che illustri le soluzioni migliorative adottate rispetto a quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico." è modificato come segue "La Ditta Candidata, in sede di offerta tecnica, fornirà adeguate DESCRIZIONI che illustrino le soluzioni migliorative adottate rispetto a quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico."

Pertanto le suddette descrizioni devono essere integrate all'interno della Relazione tecnica.

- 6) La documentazione relativa al " progetto di assorbimento atto ad Illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale " può essere caricata collegandosi alla propria area riservata, nell'apposito spazio denominato "DOC. GARA" – "TECNICA" – "Progetto di assorbimento personale per clausola sociale" attivato all'interno della scheda di gara.

La documentazione dovrà essere prodotta in un unico file in formato PDF, suddivisa per lotto e firmata digitalmente.

- 7) Con riferimento all'articolo 18 del DT "Offerta tecnica" che al quinto capoverso cita "il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti e tecnici commerciali", si precisa quanto già indicato nel Disciplinare Telematico, il quale, all'articolo 6, prevede che: "Il concorrente, ad avvenuto caricamento dei file di documentazione tecnica, potrà caricare, utilizzando l'apposito tasto presente sotto la colonna "Upload documento oscurato", i corrispondenti documenti oscurati rispetto a quelli caricati in precedenza."
- 8) Con riferimento all'Art.6.1 "Controlli di qualità di gas medicinali..." la quantità di analisi da effettuarsi per ciascun Lotto, differenziata in base alla tipologia di gas erogato, può essere determinata a partire dalle tabelle delle consistenze delle relative prese nonché dai sopralluoghi obbligatori.

Con riferimento alle quantità riportate nell'elenco puntato di pagina 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), si precisa quanto segue:

- Lotto 1 – “350 analisi semestrale”: deve intendersi come 350 analisi annuali complessive, da eseguire in 2 sessioni semestrali da circa 175 prese ciascuna.
- Lotto 2 – “150 analisi semestrale”: deve intendersi come 150 analisi annuali complessive, da eseguire in 2 sessioni semestrali da circa 75 prese ciascuna.
- Lotto 3 – “285 analisi trimestrale”: deve intendersi come 285 analisi annuali complessive, da eseguire in 4 sessioni trimestrali da circa 72 prese ciascuna.

Si ribadisce che il numero dei punti di analisi è da considerarsi indicativo. In fase esecutiva, tale numero dovrà essere ricalcolato, garantendo un numero minimo di analisi annue pari al 10% dei punti di analisi effettivamente presenti e analizzabili.

- 9) Codesta Amministrazione ritiene sufficiente il limite di 80 pagine stabilito per la redazione della Relazione Tecnica.

Cordiali saluti,

Il Responsabile Unico del Progetto  
SC Energy Management e Servizi Logistici centralizzati  
*Ing. Alessandro Curreli*